



23 de agosto de 2017

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS****Compra Menor - Referencia No. SIPEN-CM-2017-011**

El Departamento de Compras y Contrataciones de la **SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES**, les informa que, en fecha **22 de Agosto, 2017**, recibimos las siguientes preguntas:

Listado de preguntas realizada por los oferentes:

1. **¿Textura, elasticidad, espesor, peso y grado de terminación de la superficie de la lona a instalar?, ¿Especificaciones de las pinturas y primer?, ¿En general especificaciones de los materiales a usar?, ¿Tiempo de garantía requerido? ¿Cantidad de Metros?**

En tal sentido, tenemos a bien presentar las respuestas correspondientes a las mismas:

Listado de preguntas realizada por los oferentes:

1. No se utilizara lona en las aéreas afectadas
2. Sellado de grietas con Blockaid.
3. Impermeabilizante acrílico Urethanizer aplicar dos (2) manos
4. Color de pintura de acuerdo a las aéreas afectadas (Acrílica y Semi Gloss)
5. Tiempo de garantía mínimo de 5 años
6. Área a impermeabilizar 394 metros cuadrado.

Atentamente,



Departamento de Compras y Contrataciones